

## **GUIA CONTINGUT BÀSIC DE MEMÒRIA SANITÀRIA PER A ACTIVITATS AMB RISC DE LEGIONEL·LA**

### **1. Dades d'identificació de la instal·lació**

- a) Nom comercial, domicili de la instal·lació, població, codi postal, telèfon, fax, correu electrònic, etc.
- b) Nom i cognoms o Raó social del titular, NIF/CIF, domicili social del titular, Població, Telèfon, Fax, correu electrònic, nom i cognoms del representant, etc.

### **2. Descripció d'activitat**

Hotel, hotel amb jacuzzi, spa, club esportiu, Wellness center, rentat de cotxes, font ornamental, activitats amb sistema d'aspersió, activitats industrial amb torres de refrigeració...

### **3. Normes i referències. Disposicions legals i normes aplicables**

- a) *Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.*
- b) *Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higienicosanitarios para la prevención i el control de la legionelosis.*

### **4. Descripció de les instal·lacions**

- a) Classificació de la instal·lació: alt risc, baix risc.
- b) Torre de refrigeració, condensador evaporatiu, AFCH, ACS, sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant, piscines amb recirculació d'ús col·lectiu...
- c) Origen d'aigua: xarxa municipal, pròpia, cubes de la xarxa municipal, mixta.
- d) Nombre de dipòsits, acumuladors i capacitat.
- e) Nombre de circuits, nombre de terminals, nombre de circuits amb retorn i descripció del tipus de retorn: unidireccional.

\* En cas de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, i tal com s'indica a l'article 4 del Decret 352/2004 abans esmentat, s'haurà de presentar a l'Ajuntament notificació d'aquestes instal·lacions amb el model de fitxa tècnica que figura a l'Annex 1 del mateix decret.

### **5. Esquema de les instal·lacions: Plànol i esquemes hidràulics**

- a) Plànol de la instal·lació (alt risc): descripció de tots els seus components, punts crítics, vàlvules antiretorn, vàlvules de drenatge, disposició de dipòsits.
- b) Esquema hidràulic (baix risc).

### **6. Sistemes d'autocontrol**

- a) Descripció dels programes de manteniment i revisió de les instal·lacions: mesures de revisió generals, neteja i desinfecció de les instal·lacions, controls analítics.
- b) Descripció del programa de tractament de l'aigua (productes, dosis, mesures de control).
- c) Descripció del programa de neteja i desinfecció (freqüència i mètode).