Agència de Protecció de la Salut

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Salut Pública

FITXA DE REGISTRE 1. FITXA DE CONTROL DEL NIVELL DE CLORACIÓ DE L'AIGUA

DATA	PUNT DE MOSTREIG (*)	CONTROL CLOR	ACCIÓ CORRECTORA	RESPONSABLE

(*) A LA SORTIDA DEL DIPÒSIT EL CLOR HA D´ESTAR A ≥ 0,5 PPM
A LA XARXA DE 0,2 A 0,6 PPM SENSE SUPERAR 1 PPM