

GUIA CONTINGUT BÀSIC DE MEMÒRIA SANITÀRIA PER ACTIVITATS AMB RISC DE LEGIONEL·LA

1. Dades d'identificació de la instal·lació:

- a. Nom comercial, domicili de la instal·lació, població codi postal, telèfon, fax, correu electrònic
- b. Nom i cognoms o Raó social del titular, NIF/CIF, domicili social del titular, Població, Telèfon, Fax, correu electrònic, nom i cognoms del representant

2. Descripció d'activitat:

- a. Hotel, hotel amb jacuzzi, spa, club esportiu, Wellness center, rentat de cotxes, font ornamental, activitats amb sistema d'aspersió, activitats industrial amb torres de refrigeració...

3. Normes i referències. Disposicions legals i normes aplicables.

- Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losis.
- Real decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higienicosanitarios para la prevención i el control de la legionelosis.

4. Descripció de les instal·lacions

- Classificació de la instal·lació: alt risc, baix risc
- Torre de refrigeració, condensador evaporatiu, AFCH, ACS, sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant, piscines amb recirculació d'ús col·lectiu...
- Origen d'aigua: xarxa municipal, pròpia, cubes de la xarxa municipal, mixta.
- Número de dipòsits, acumuladors i capacitat
- Número de circuits, núm. de terminals, núm de circuits amb retorn i descripció del tipus de retorn: unidireccional.

* En cas de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, tal com marca el Decret 352/2004 article 4, a l'Ajuntament el model de notificació d'aquestes instal·lacions sobre la fitxa tècnica que figura a l'ANNEX 1.

5. Esquema de les instal·lacions: Plànol i esquemes hidràulics

- Plànol de la instal·lació (alt risc): descripció de tots els seus components, punts crítics, vàlvules antiretorn, vàlvules de drenatge, disposició de dipòsits
- Esquema hidràulic (baix risc)

6. Sistemes d'autocontrol

- Descripció dels programes de manteniment i revisió de les instal·lacions: mesures de revisió generals, neteja i desinfecció de les instal·lacions, controls analítics.
- Descripció del programa de tractament de l'aigua (productes, dosis, mesures de control).
- Descripció del programa de neteja i desinfecció (freqüència i mètode).