

CONSTRUCCIÓ D'UNA CANONADA DE GAS NATURAL PER DONAR SUBMINISTRAMENT A LA INDÚSTRIA SCHÜTZ IBÉRICA S.L. AL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA, D'ACORD AMB LA DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA EN L'ADDENDA II.

Expedient Núm : 052 / 18

Localitat : Vila-seca

Comarca : Tarragonès

ANTECEDENTS

En data 28 de març de 2018, el senyor Avelino Arduengo González, en representació de Nedgia Catalunya, SA, d'acord amb l'establert amb l'article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, sol·licita davant els Serveis Centrals d'aquest Departament, un informe sobre el Projecte de construcció d'una canonada de gas Natural per donar subministrament a la indústria Schütz Ibérica S.L. al terme municipal de Vila-seca.

En data 18 d'abril de 2018, arriba la sol·licitud als Serveis Territorial a Tarragona del DARP.

La sol·licitud indica que s'adjunta 1 còpia del projecte en paper i en format digital, del projecte d'actuació específica que inclou l'estudi d'impacte i integració paisatgística, però realment el document el document aportat és l'Addenda II del projecte.

FONAMENTS DE DRET

D'acord amb l'article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, simultàniament a l'acte de tràmit per a l'establiment del període d'informació pública dels projectes d'actuació específica, s'han de sol·licitar l'informe, entre altres, del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, sempre i quan l'actuació no estigui compresa en un pla sectorial agrari, sobre els efectes i les repercussions que l'actuació pot ocasionar al funcionament de l'activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades i, quan l'actuació hagi d'estar associada directament a una explotació agrària, sobre la necessitat de l'actuació.

Atès que no existent en el territori català cap pla sectorial agrari, caldrà procedir sempre en aquests casos, a l'emissió d'aquest informe.

Recordar que de conformitat amb el que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 18/2007, de 31 de desembre, d'orientació agrària, l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural previst en l'article 48.1.d) de la Llei d'urbanisme i 57.1.d) del Reglament, en la tramitació dels plans especials o en l'aprovació dels projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable no compresos en un pla sectorial agrari, té caràcter vinculant per a l'òrgan competent per a llur aprovació definitiva en el cas que sigui desfavorable a l'execució del projecte.

La Resolució 671/VIII, de 14 d'abril de 2010, sobre el Món agrari, del Parlament de Catalunya, determina en el seu punt II de Polítiques destinades al desenvolupament rural sostenible del territori i l'apartat 1 de gestió d'espais agraris i silvícoles, la necessitat de protegir i promoure el sòl per a usos agraris i la



Doc.original signat per:
CPISR-1 Jonathan Limones
Lopez 11/06/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KHTHRNCVW61LNI6C8APC443HG54XDNF


Data creació còpia:
12/06/2018
Data caducitat còpia:
12/06/2021
Pàgina 1 de 4

eficiència d'aquests usos per tal d'incrementar la capacitat alimentària de Catalunya, i amb aquest objectiu, entre altres, garantir l'existència d'una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar l'ocupació del sòl per a altres usos, com ara l'ús industrial o per a infraestructures.

DESCRIPCIÓ

De la lectura de la documentació presentada es desprèn el següent:

1. L'objecte de la sol·licitud és realitzar la construcció d'una canonada de gas Natural per donar subministrament a la indústria Schütz Ibérica S.L. al terme municipal de Vila-seca, mitjançant la connexió amb la canalització existent al terme municipal de Cambrils, concretament a l'Avda. De la Urbanització Mas d'en Bosc.
2. Es tracta d'una conducció de polietilè en tota la seva extensió, amb una longitud total de 1.083 m (482,46 m dins el TM de Cambrils i 600,54 m el TM de Vila-seca), amb origen a la xarxa existent RMB-43038 situada en l'Avda. Del Mas d'en Bosc del TM de Cambrils, i es canalitza de manera soterrada en direcció nord per terrenys privats i camins rurals fins entrar al TM de Vila-seca on, després de fer un parell de canvis de direcció, creuarà seguint direcció nord-l'Autovia A7 fins enllaçar amb el camí de Mas d'en Ramon i finalitza en l'entrada de la Indústria Schütz Ibérica SL, on s'instal·larà l'escomesa de subministrament de la mateixa.
3. La rasa prevista tindrà una profunditat entre 80-100 cm en els trams que recorren en sòl no urbanitzable. En l'encreuament del barranc i autovia, recorrerà a més a més, per un tub de protecció.
4. La documentació indica que en data 7 de setembre de 2017, s'ha rebut un document amb les al·legacions per part dels titulars de les finques afectades per l'expropiació reflectida en l'Adenda I. Per aquest motiu, després de consensuar un nou traçat amb els titulars afectats, sorgeix el present projecte.
5. La instal·lació projectada generarà dues servituds:
 - a. **Servitud permanent**, per la protecció de la canalització i la prevenció d'incidències, correspon a una franja de 3 m d'amplada (1,5 m a banda i banda de l'eix de la canonada). Aquesta servitud es generarà en les propietats privades, no es preveu en terrenys de titularitat pública en Sòl No Urbanitzable.



En aquesta zona s'estableix la prohibició d'efectuar treballs de llaurada, cavada o d'altres d'anàlegs, a una profunditat superior a cinquanta centímetres. També es prohibeix plantar arbres o arbust de tija alta i efectuar moviment de terres.



- b. **Ocupació temporal**, constituïda per una franja de terreny de 3 metres d'amplada en la mateixa direcció de l'eix de la servitud permanent en les propietats privades. En les zones de via pública, aquesta amplada es redueix a l'amplada de la rasa i el pas de maquinària per a col·locació de la canonada. Per la circulació, es donarà pas alternatiu a maquinària i vehicles.

VALORACIONS

Un cop estudiada la documentació aportada i d'acord amb les dades que disposa el DARP, s'observa el següent:

1. D'acord amb les possibles afectacions es poden diferenciar clarament dues zones: Per un costat tenim el tram situat al nord de l'Autovia A7, on discorre íntegrament per un camí de titularitat pública, i per tant, no existeix més afectació a l'àmbit agrari que garantir l'accés a les finques.

D'altra banda, l'àmbit situat a sud de l'Autovia A7, correspon a terrenys agrícoles. Tot i aquesta situació, el traçat de la canonada es projecta majoritàriament pels límits de les parcel·les, minimitzant d'aquesta manera, l'afectació de les servituds des del punt de vista de les parcel·les cadastrals.

En el cas de la parcel·la cadastral 2 del polígon 36, s'observa que el traçat projectat, on es planteja un canvi de direcció, pot condicionar possibles activitats agrícoles, degut a la dimensió de la parcel·la i la forma i emplaçament de les servituds que es generaran.

Es per aquest motiu que proposem reduir tot el possible l'afectació mitjançant el trasllat del tram de la canonada est-oest, a límit nord de la parcel·la.


2. Pel que fa al vector ramader, a priori no es considera que hagi cap afectació a aquest vector.
3. Pel que fa al vector forestal, no s'observa una afectació significativa a cap massa forestal. En qualsevol cas, es considera que durant l'execució dels treballs, caldria extremar les precaucions en matèria de prevenció d'incendis forestals.

CONCLUSIONS

D'acord amb les valoracions realitzades i en relació amb les competències del DARP, el tècnic que subscriu informa favorablement sobre el Projecte de construcció d'una canonada de gas Natural per donar subministrament a la indústria Schütz Ibérica S.L. al terme municipal de Vila-seca, d'acord amb la documentació continguda en l'Addenda II presentada, tenint en compte el següent:

1. En relació al tram de canonada que discorre per la parcel·la 2 del polígon 36 de Vila-seca, caldrà estudiar com possibilitar el desplaçament del mateix de manera que, el traçat discorri el màxim possible pel límit de la parcel·la, a no ser que es justifiqui la conformitat del propietari amb el traçat proposat, o bé es justifiqui tècnicament, la impossibilitat de realitzar aquesta modificació.
2. Per tal de minimitzar l'afectació a les explotacions agràries existents, les obres s'hauran de realitzar en el menor temps possible i evitar que les zones de acopi de material, vehicles, etc, es situïn en terrenys agrícoles actius. També caldrà preveure i garantir l'accés a les finques durant



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Tarragona

Exp. 052 / 18

l'execució de les obres, deixant l'estat dels terrenys, com a mínim, igual que estaven abans de l'execució.

Aquest informe s'emet únicament i exclusivament, als efectes i les repercussions urbanístiques que puguin ocasionar el funcionament normal de l'activitat de les explotacions agràries que puguin resultar afectades (disposició addicional cinquena de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària), i en el marc de la tramitació urbanística de la instal·lació sol·licitada.

En qualsevol cas, s'han de respectar les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

L'arquitecte tècnic

DEP. D'AGRICULTURA, RAM., PESC. I ALIMENTACIÓ.



Doc. original signat per:
CPISR-1 Jonathan Limones
Lopez 11/06/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KHTHRNCVW61LNI6C8APC443HG54XDNF

Data creació còpia:
12/06/2018
Data caducitat còpia:
12/06/2021
Pàgina 4 de 4